

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	中控室管理辦法 Management Practices of the Electric Control Room				
編號	213200-000-P-009	制定者	許燕強	公布日期	106年04月20日
制定單位	工務室	核准者	薛丁維	修正日期	112年08月05日
版本/總頁數	第1.0版/6頁	審查者	曾翊捷	檢閱日期	112年08月05日

一、目的

確保就醫病患及家屬和工作同仁安全工作環境，並確保設施及設備運轉安全無虞，故設立中控室全天候監測環境安全及設備運轉正常，讓其相關措施能發揮醫療設備最穩定的使用，視病猶親，協助病人接受醫療照顧，以期達到有效的管理措施，故制定本管理辦法。

二、範圍

中山醫學大樓附設醫院院區受中控室監測之設施設備。

三、說明

- (一) 中控室值班由警衛人員擔任，採三班制輪值，負責監控各項設備，如有警報發生時依設備屬性通知相關單位處理。
- (二) 總務室將定期與不定期實施中控室安全稽核，值班警衛不得在中控室打瞌睡或食用食物。
- (三) 中控室設有下列設備
 1. 監視系統
 2. 消防受信警報系統
 3. 公共廁所緊急呼叫系統
 4. 護理站暴力防治警報系統
 5. 屋頂門禁管制警報系統
 6. 藥用冰箱溫度異常警報系統
 7. 核醫 17 樓 TPN 排風異常警報系統

主題名稱	中控室管理辦法	制定單位		工務室	
編號	213200-000-P-009	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	2/6

8. 發電機啟動警告系統

- (四) 監視系統應隨時監看，有發生危害安全事件時應立即派員處理及記錄時間備查，當設備發生異常時應通知工務室負責人處理。
- (五) 全院區消防警報系統接連線至中控室管理監控，發生警報時應立即電話連絡相關單位同時派員前往查看確認，夜間及假日時應請總機通知該單位主管。
- (六) 公共廁所緊急呼叫警報啟動時應立即派員前往協助，並依「公共廁所緊急求救呼叫系統機制」連絡相關責任單位（如附件一）。
- (七) 為確保醫護人員安全，各護理站皆裝設有暴力防治連線系統至中控室，當警報響起時警衛立即連絡就近人員前往處理。
- (八) 為落實門禁管制及防止病人跳樓意外發生，各棟建築物屋頂皆裝設警報系統，當門被開啟時現場及中控室警報皆會響起，值班人員應立即連絡就近之警衛立即前往查看，如發現有人時應立即安撫並通知中控室聯絡相關單位協助。
- (九) 藥用冰箱發生警報時立即通知使用單位負責人或值班人員（如附件二），夜間及假日時通知醫工組值班人員協助處理，並將聯絡結果記錄於值班交接本。
- (十) 核醫大樓 17 樓 TPN 排風系統警報時，立即電話通知使用單位人員撤離，並通知工務室派員至現場查看
- (十一) 發電機啟動警報系統，為避免院內系統故障時提醒工務室發電機已運轉應啟動應變措施，並派員到現場查看運轉情況，平日無載運轉時應測試警報系統是否正常。
- (十二) 實施及修訂
- 本辦法經總院主管會議通過後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

(略)

主題名稱	中控室管理辦法	制定單位		工務室	
編號	213200-000-P-009	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	3/6

五、流程圖

(略)

六、參考資料

(略)

主題名稱	中控室管理辦法	制定單位		工務室	
編號	213200-000-P-009	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	4/6

七、附件

(一) 公共廁所緊急呼叫系統責任區。

責任區	負責單位	
內科 1 樓病歷室旁	病歷室	警衛(游離)
內科 1 樓門診旁	身心科門診	
內科 2 樓細菌室旁	細菌室	
核醫 7 樓公廁 (左)	MI	
核醫 6 樓公廁 (左)	NSI	
核醫 5A 樓公廁 (右)	病理科	
核醫 3 樓公廁 (右)	眼科門診	
核醫 3 樓公廁 (左)	健康中心	
核醫 2 樓公廁 (右)	檢驗科	
核醫 2 樓公廁 (左)	泌尿科門診	
核醫 1 樓公廁 (左)	急診室	
核醫 B1 樓公廁 (左)	放射治療科	
汝川 1 樓公廁	服務台	
汝川 2 樓公廁	小兒注射室	
汝川 3 樓公廁	成人注射室	
牙科 1 樓公廁(右)	初診區門診	
牙科 2 樓公廁(右)	矯正科門診	
牙科 2 樓公廁 (左)	兒童矯正科\牙周病科門診	
牙科 3 樓公廁	麻醉科	

主題名稱	中控室管理辦法	制定單位		工務室	
編號	213200-000-P-009	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	5/6

(二) 藥用冰箱溫度異常聯絡表

大樓名稱	發報地點	負責單位	夜間及假日
內科大樓	2樓IRB冰箱溫度警報	單位電話 (#38216)	醫工組值班 單位主管 (蔡敏鈴*225)
內科大樓	2樓住院組藥庫冰箱溫度警報	單位電話 (#38216)	醫工組值班 單位主管 (黃鏡樺*19062)
內科大樓	2樓藥庫冰箱溫度警報	單位電話 (#38216)	醫工組值班 單位主管 (謝麗鶯*19061)
內科大樓	2樓中醫藥局冰箱溫度警報	單位電話 (#38204)	醫工組值班 單位主管 (黃鏡樺*19062)
汝川大樓	汝川226冰箱溫度警報	單位電話 (#20227)	醫工組值班 單位主管 (蔡明修*374)
汝川大樓	汝川331冰箱溫度警報	單位電話 (#20331)	醫工組值班 單位主管 (蔡明修*374)
汝川大樓	1樓藥局冰箱警報	單位電話 (#20712)	醫工組值班 單位主管 (李惠超*19006)
行政大樓	6樓TPN調配室冰箱溫度警報	單位電話 (#34633) 秀玉： 0963-143270	醫工組值班 單位主管 (李惠超*19006)

主題名稱	中控室管理辦法	制定單位		工務室	
編號	213200-000-P-009	版本	第 1.0 版	頁碼/總頁數	6/6

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
106.04.20	1.0	新制訂	
108.08.01	1.0	依據 108 年 07 月 19 日公告之 108 學年度人事命令，將工務組改成工務室。	
109.02.20	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.08.10	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.12.22	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.12.05	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
112.08.05	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	